

Bezugsjahr: 2023

Veröffentlichungen nach EnWG

Netzrelevante Daten (EnWG § 23c Abs. 3)

EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 1	Jahreshöchstlast Mittelspannung	7.680 kW
	Jahreshöchstlast Umspannung	4.854 kW
	Jahreshöchstlast Niederspannung	4.679 kW
	Lastverlauf	siehe Anlage
EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 2	Netzverluste	1.364.557 kWh
EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	4.437 kW
	Summenlast der Netzverluste	507 kW
EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 4	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden	4.535 kW
	Restlastkurve der Lastprofilkunden bei Anwendung des analytischen Verfahrens	nicht vorhanden
EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	7.408 kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	28.067.029 kWh
EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 6	Summe aller Einspeisungen Mittelspannung	3.372.924 kWh
	Summe aller Einspeisungen Umsp. MS/NS	4.018.001 kWh
	Summe aller Einspeisungen Niederspannung	10.454.753 kWh
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisungen	siehe Anlage
EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 7	Menge der Verlustenergie	1.914.876 kWh
	Preis der Verlustenergie	21,766 ct/kWh