

Bezugsjahr: 2019

**Veröffentlichung nach StromNEV**

*Strukturmerkmale (§27 Abs.2)*

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS		NS	
		Kabel	33	269	km
		Freileitung	5	5	km
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS	27.210 kVA			
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		34.506.447	16.567.440	21.557.245	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		13	12	5847	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet	10.013			
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung	3,79 km <sup>2</sup>			
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes	16,15 km <sup>2</sup>			

*Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)*

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,72%	0,48%	4,17%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	252.913	90.766	1.010.310	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste				1.353.989 kWh
	Kosten der Verlustenergie				exkl. USt. 53.637,00 €
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie				exkl. USt. 3,9614 Ct/kWh