

Bezugsjahr: 2022

Veröffentlichungen nach EnWG

Netzrelevante Daten (EnWG § 23c Abs. 3)

EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 1	Jahreshöchstlast Mittelspannung	7.154 kW
	Jahreshöchstlast Umspannung	4.451 kW
	Jahreshöchstlast Niederspannung	4.885 kW
	Lastverlauf	siehe Anlage
EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 2	Netzverluste	1.295.506 kWh
EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	4.572 kW
	Summenlast der Netzverluste	428 kW
EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 4	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden	4.670 kW
	Restlastkurve der Lastprofilkunden bei Anwendung des analytischen Verfahrens	nicht vorhanden
EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	6.902 kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	28.407.110 kWh
EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 6	Summe aller Einspeisungen Mittelspannung	3.546.592 kWh
	Summe aller Einspeisungen Umsp. MS/NS	3.614.500 kWh
	Summe aller Einspeisungen Niederspannung	10.444.414 kWh
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisungen	siehe Anlage
EnWG § 23c Abs. 3 Nr. 7	Menge der Verlustenergie	1.295.506 kWh
	Preis der Verlustenergie	5,430 ct/kWh